



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

Број: 1233/1-01
Датум: 20.11.2014.
НИШ

Питања и одговори

Поштовани,

Дана 19.11.2014., фирма „Monument inženjering“ нам је поставила питање у поступку јавне набавке- Адаптација и санација простора – дела приземља зграде ПМФ-а за потребе Природно-математичког факултета у Нишу, број МД-10:

Питање:

- а) За формирање цене неопходна нам је дебљина тражене камене вуне?
- б) Кроз ову позицију сте навели опис за зид и плафон, а опис позиције је за зид. Шта је тачно подразумевано овом позицијом, израда зида или плафона? За плафон не одговара опис из дате позиције. Која је термоизолација предвиђена: минерална вуна или камена и које дебљине?

Одговор гласи:

Након консултације са архитектором пројекта, одговор је следећи:

- а) дебљина камене вуне је 8цм (за зид чија је дебљина 15цм)
б) потребна је израда двослојног зида дебљине 10цм (дебљина минералне вуне 5цм) и плафона где је планирана дебљина минералне вуне 5цм.

МОЛИМО ВАС ДА УВАЖИТЕ НАВЕДЕНИ ОДГОВОР И ДА ПОСТУПИТЕ У СКЛАДУ СА НАВЕДЕНИМ ОДГОВОРОМ.

За тендерску комисију

Проф. др Иван Филиповић