



Број: 1294/1-01

Датум: 14.12.2018  
Н Н Ш

## ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 12.12.2016. године, потенцијални понуђач нам је поставио питање везано за поступак јавне набавке МД-10/016 - набавка опреме за видео надзор приземног дела зграде са услугом монтаже, подешавања и обуке за коришћење за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

### Питање:

Молим вас да нам одговорите на следећа питања:

На страни 15/40 навели сте: „Потребно је извести покривеност камерама зграде по приложеној скици.“

Питања: Да ли су позиције камера већ одређене или их понуђач сам одређује?

Да ли (у случају да су позиције већ одређене) постоје јаснији прикази скице?

Да ли постоје посебни захтеви шта се надгледа камерама - област или објекти надгледања?

Да ли је уз понуду потребно доставити предложени модел позиција камера?

### Одговор:

Број камера је одређен на основу скице коју смо правили оријентационо. Понуђач треба сам да одреди позиције камера, тако да најбоље покрије простор у и око зграде.

У прилогу је слика основе зграде са осенченом површином која треба бити надгледана. У прилогу је такође и слика на којој су означени сви улази у зграду и на којој се види позиција зграде у односу на улицу, паркинг и прилазе згради.

Надгледање треба да покрије простор уз зграду са свих страна, са циљем да се може уочити кретање особа које прилазе згради са било које стране, са акцентом на све улазе. Такође, од укупног броја спољашњих камера треба предвидети 2 које ће бити позициониране да осматрају паркинг и улазну капију паркинга.

Да, потребно је уз понуду доставити и предложени модел позиција камера.

### Питање:

На страни 15/40 навели сте: „Потенцијални понуђачи могу обићи локацију сваког радног дана од 10-14 часова?“

Питања: Да ли је обилазак обавезан?

Да ли је потврда о обиласку локације обавезан елемент понуде?

Ко је лице за контакт у вези обиласка?

Да ли постоје основе објекта у електронској форми?

### Одговор:

Обилазак није обавезан, али је пожељан како би понуђач могао да сагледа цео простор и реалније да процени каблирање и извођење радова.

Самим тим, потврда о обиласку локације није обавезан елемент понуде.

Лице за контакт је Ливија Кековић, контакт телефон 533-015, лок. 153.

Како би се јасније виделе димензије објекта, у прилогу понављамо основу објекта са тачним димензијама у бољој резолуцији.



Након детаљнијег прегледа техничке спецификације, Комисија је утврдила грешку, те се техничка спецификација у делу:

Унутрашње камере, *K1*, АHD/TVI/CVI, камере, водоотпорне, FULL HD 1080p, домет мин.30 м, резолуција мин.2 мегапиксела, мин.0.01 Лукса, степен заштите IP мин. 66, варифокални објектив 2.8-12мм, ниска илуминација, D-WDR, напајање DC12V/700mA, **7ком.**,

**мења и гласи:**

Унутрашње камере, *K1*, АHD/TVI/CVI, камере, водоотпорне, FULL HD 1080p, домет мин.30 м, резолуција мин.2 јмегапиксела, мин.0.01 Лукса, степен заштите IP мин. 66, варифокални објектив 2.8-12мм, ниска илуминација, D-WDR, напајање DC12V/700mA, **9ком.**

Техничка спецификација у делу:

HDD SATA3 4TB, *K4*, 2 ком.,

**мења се и гласи:**

HDD SATA3 4TB, *K4*, **WD Purple 64MB** или одговарајући, 2 ком.

Такође, у Конкурсној документацији на страни 17, у оквиру Техничке спецификације, додаје се следеће:

**Контролу квалитета услуге и извршења услуге вршиће овлашћено лице наручиоца, у складу са важећим прописима.**

**Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање извршених услуга на локацији извођења услуга. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и/или очигледних грешака уграђене опреме или извршене услуге, понуђач мора исте отклонити, о свом трошку, у року од 7 дана од дана рекламације.**

Образац понуде у делу:

Унутрашње камере, *K1*, **7 ком.**,

**мења се и гласи:**

Унутрашње камере, *K1*, **9 ком.**

У Конкурсној документацији на страни 39, у оквиру Уговора, члан 3., додаје се следеће:

**Контролу квалитета услуге и извршења услуге вршиће овлашћено лице наручиоца, у складу са важећим прописима.**

**Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање извршених услуга на локацији извођења услуга. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и/или очигледних грешака уграђене опреме или извршене услуге, понуђач мора исте отклонити, о свом трошку, у року од 7 дана од дана рекламације.**



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ  
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш • Вишеградска 33 • Пош. фах 224  
Телефон - централа (018) 533-015; 226-310  
Деканат (018) 224-492; 533-014  
Телефакс (018) 533-014  
E-mail pmfinfo@pmf.ni.ac.rs  
www.pmf.ni.ac.rs



UNIVERSITY OF NIŠ  
FACULTY OF SCIENCES AND MATHEMATICS

18000 Niš • Višegradska 33 • P.O. Box 224  
Phone +381 18 533-015; 226-310  
Dean +381 18 224-492; 533-014  
Fax +381 18 533-014  
E-mail pmfinfo@pmf.ni.ac.rs  
www.pmf.ni.ac.rs

Имајући у виду да због наведених измена техничке спецификације може доћи до проблема у благовременом достављању конкурсне документације до рока који је наведен у конкурсној документацији (**19.12.2016. године**), Комисија за јавну набавку мале вредности бр. **МД-10/016** је одлучила да продужи рок за доставу конкурсне документације.

**Рок за доставу конкурсне документације се продужује до 20.12.2016. године.** Имајући у виду наведено, благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Природно-математички факултет – Ниш, Вишеградска 33, најкасније 20.12.2016. године до 11 часова.

**МОЛИМО ВАС ДА УВАЖИТЕ НАВЕДЕНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ДА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОСТУПИТЕ У СКЛАДУ СА ИСТИМ.**

За тендерску комисију

Татјана Анђелковић

pomoćna  
zgrada

Računarska  
učionica

Kancelarija

Serverska  
prostorija

Kancelarija

Telefonska  
centrale

Portimica

Biblioteka

Kongresna  
dvorana

Apariman


Trifo-stanica


Apariman

Šank

Učionica

Studentska  
služba





800 800 800 800

800 800 800 800

650 345 405 250 405

465 650 650 650 650

Prizemlje

Kongresna dvorana

Učionica

S

P

